



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@esoo.ru, сайт: 56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 153

ГБУСО «СРЦН «Росток» в г. Орске»

г.Орск, ул. Андреева, д. 4а

« 04 » декабря 2024 г.

(место выдачи предписания)

Нами, Дайыровой Раисой Сарбасовной, главным специалистом-экспертом
Юго-Восточного территориального отдела ;

Ломакиной Валентиной Николаевной, ведущим специалистом-экспертом Юго-
Восточного территориального отдела

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» в
г. Орске» (ГБУСО «СРЦН «Росток» в г. Орске»);

ИНН: 5614066411; ОГРН: 1135658036029;

462432, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 4а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Ученическая мебель (стулья и частично столы) в группах средних и старших мальчиков и в дошкольной группе с нарушенной целостность отделки и отслоением покрытия, нарушение ст. 28 п. 1 ФЗ № 52, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому «обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом», «покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги,

моющих и дезинфицирующих средств».

2. Нарушена внутренняя отделка стен и потолков в групповых средних и старших мальчиков, отмечаются трещины, неровности, шелушения и осыпания краски, что не обеспечивает проведение качественной уборки влажным способом и является нарушением требований ст. 28 п. 1 ФЗ № 52, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

3. В нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - стены и потолки в помещениях медицинского блока имеют дефекты (трещины).

Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Мальчиков средней и старшей групп, а также воспитанников дошкольной группы обеспечить детской мебелью (столами и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом.

Срок исполнения: 01.12.2025г.

2. Провести ремонт стен и потолков в групповых средних и старших мальчиков.

Срок исполнения: 01.12.2025г.

3. Провести ремонт стен и потолков в помещениях медицинского блока.

Срок исполнения: 01.12.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» в г. Орске» (ГБУСО «СРЦН «Росток» в г. Орске»);

462432, Оренбургская область, г. Орск, ул. Андреева, д. 4а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: Чернышева ул., д. 22, г. Орск, 462431


Тел.: 8 (3537) 26-90-77; 26-97-21 Факс: 22-05-88

E-Mail: yuvto@56.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» ноября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



Р.С. Дайырова

Ведущий специалист-эксперт




В.Н. Ломакина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » XII 2024г.



(подпись)

Тарасова Т.А.

Предписание направлено по адресу: